



ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
 Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
 Burðarvirðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en ljmtré GL32 eða þetra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
 Fótstykki: 45x145, gagnfúavarið.
 Stoðir: 45x145
 Vegglaegja: 45x145
 Millispil / lausholt: 45x145 c/c, sjá teikningu.
 Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGIAGRINDUR:
 9mm rakapólinn (WBP) 5 laga grenikrossviður, negldur í rakapólið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:

- F5: 2 stk. BMF GATAPLÖTUR 2x80x240
- NEGLING: 2x(2x6) STK. KS 40/40
- F6: 1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu.
- Negling 2x6 stk. KS 40/40 í vinkil.
- N1: Negling 3 stk. N46/125 í hverja stoð, alls 18stk.

ADRAR FESTINGAR SJÁ TEIKNINGAR.

STÁLVIRKI OG FESTINGAR

Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun S^{5,7%} tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hliðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða þetra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfrjá nagla og galvaniserað festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinna skal uppfylla DS 316.

Út	05.11.10	GP	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
Sogsbakki 18			Teiknúmer:
Ásgarðslandi, Grímsnesi			210-01
Burðarvirki:			Mælikvarði:
Grunnmynd burðarveggja			1:50 1:20
Skýringar			
Hannað: Guðjón Þórisson		Teiknað: Guðjón Þórisson	
Dagsetning:	05.11.10	Verknúmer:	10 006
Frumstærð:	A2		
Ábyrgðarm. og réttthafi:	200752-4659		