



SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÓRI NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM. VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 1 MPa VINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKVÆMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÓRUM SKULU EINANGRAST. MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnsalemi	VS.	2	0,2	-
Handlaugar	HL	3	0,3	0,3
Stálvaskar	SV	-	-	-
Ræstivaskar	RV	-	-	-
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtuböð	SB	2	0,4	0,4
Þvottavélar	ÞV	-	-	-
Uppþvottavélar	UV	1	0,2	0,2
Baðkór	B	-	-	-
Garðkrantar	G	2	0,6	-
Alls:			1,9 l/s	1,1 l/s

Helmsæð vatnsveittu: PL ø32 (1")

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Smalabell 15

Röðn.	JKR	Mars '10	Útgáfa:	11.03.2010
Tekn.	JKR	Mars '10	Kvarð:	1:50
Samþ.				1:10

HÆÐARENDI 39
Grímsnesl Nr. 2-04

Verkhúti
ÞRIFAKERFI,
GRUNNMYND,
SKÝRINGAR OG
SNÍÐ.

Jón Kristjánsson
Bygginguáhrifur og Flóðir
FVFI
Suurlandstræti 6
108 Reykjavík
Sími: 661-8620 Fax: 773-3164
Húsi: 210754-4628
Netfang: jón@fvl.is