



Skýringar:  
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1.5mm<sup>2</sup>  
 Málstrumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 20cm og tengla 20cm frá gólfi  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.  
 T1 = Inntakskassi T1 og T2 = Greinatafli  
 Leggja skal inntaksrör ø50 frá T1 niður í 70cm  
 jarðvegssáði og út fyrir lóðarmörk  
 Öll rör skal leggja í loftum eða veggjum nema þau  
 sem auðkennd eru með brotalínum  
 Veggdósir merktar H komi á milli loftbita

 <b>AKKUR SF</b> Tækniþjónusta Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is			
Verkefni:	Kvarði:		
Sumarhús Efri-Brú 16	1:50		
Tekning:	Tekn.nr.:		
Raflögn	03		
Teknað:	Dags.:	Verk nr.:	Breytt:
ER	04.11.2006		
Undirskr.:	Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.l.: 020145 4479		