



Skýringar:  
 Öll rör skulu vera plaströr  $\varnothing 16\text{mm}$  og vír  $3 \times 1,5\text{mm}^2$   
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A  
 Hæð rofa sé 20cm og tengla 20cm frá gólf  
 Ofangreint gildir nema annars sé getið.  
 T1 = Inntakskassi T1 og T2 = Greinatáfla  
 Leggja skal inntaksrör  $\varnothing 50$  frá T1 niður í 70cm jarðvegisdýpi og út fyrir lóðarmörk  
 Öll rör skal leggja í loftum eða veggjum nema þau sem auðkennd eru með brotalínunum  
 Veggdósir merktar H komi á milli loftbita

**AKKUR SF** Tækniþjónusta  
 Amarhraun 24, 220 Hafnarfjörður  
 sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is

Verkhellir:	Sumarhús Efri-Brú 16	Kvarði:	1:50
Tekning:	Raflögn, smáspenna	Tekn.nr.:	04
Teknað:	ER	Dags:	04.11.2006
Undirskr.:	<i>E. Rósberg</i>	Verk nr.:	Breytt:
		Eiríkur Rósberg rafm.læknifr., k.t.: 020145 4479	