




**1 Grunnmynd þak**  
1:50




**2 Snið þak**  
1:20



**3 Snið þak**  
1:20



**4 Snið þak**  
1:20



**5 Snið þak**  
1:20

Upprunalegur hönnuður:

Skýringar.  
 Timburgæði skulu vera K24 í sperrum og K18 í borðaklæðningu.  
 Sperrur skulu vega 50x225 og skal vera 600mm á milli þeirra.  
 Sperrurnar eru nelgdar í BMF vinkla 105 beggja vegna og skal negla með 4,0x40 kamsaum 8+8.  
 Kverksperrur skal skrúfa og líma saman.  
 Sperrurnar eru nelgdar í bjálkaskó BSN51/164 við kverksperrur og skal negla með 4,0x40 kamsaum 5+5+8+8.  
 Klæða skal þakið með 25x150 borðaklæðningu, sem neglist með þremur 31/80 galvaniseruðum nöglum í hverja sperru. Borðaklæðningu skal setja saman á sperrum. Ekki má hafa fleiri samsetningar en þriðja hvert borð á hverri sperru.  
 Kantborð 2x100x50 skal skrúfa niður með 5,0x100 skrúfum. Leggja skal tvöfaldan þakpappa á allt þakið og skal brenna hann saman.

Í öllum atriðum skal farið eftir ísl. byggingareglugerðum.

*Guðmundur Halldórsson*

Útg. Tívi \* Dags. Tekn. Skýring / Breyting Samþ vk. Dags.  
 \*Tilvísun: ÚTR: útgáfa inni nýri, ÚSV: útgáfa samþ. verkkaupa, ÚTF: útgáfa til framleiðanda.  
 ÚTB: útgáfa í byggingarmeth. ÚTV: útgáfa verkefningar

**Guðmundur Halldórsson**  
 VERKKAUPI / EIGANDI  
**Sumarhús**  
 TEGUND VERKS  
 Tröllahraun 6, Miðengi, Grímsnesheppur  
 GAI / AFSI / AÐSE / INING  
 LANDNÚMÉR: 202178  
 STADGR.:  
 MHL:  
 MKV.: 1:50 & 1:20  
 BLAÐSTÆRD: A2  
 ÚTGÁFA DAGS: 08.08.11  
 STOFN DAGS: 08.08.11  
 TEIKNAD: DM  
 YFIRFARIÐ: DM

**110808** - 07 - - A - - **206** - -  
 VERKNR MAPPA SVÆÐI ÁBYRGÐ SFB NR. RABNR ÚTGÁFA

*Porgéir Margeirsson*  
 Porgéir Margeirsson, Dipl.-Ing.  
 kt: 160777-3629  
 Byggingarverkfræðingur



**TOGSON ehf kt. 450307-2540**  
 Suðurgarður 7 | 230 Reykjanesbær | S: 899 3838 | togson@togson.is | www.togson.is

© TOGSON  
 ÖLL AFNOT OG AERTUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA