



Í hverju herbergi skal koma fyrir gólfgeisla úr pex eða álpexrörum sem viðurkennd eru fyrir gólfhitalagnir. Stærð röra skal vera a.m.k. 15mm. að innanáli. Leggja skal rörin með 150mm, millibili eins og teikning sýnir og leggja frá miðju herbergis og að mælagrind í geymslu. Athuga þer að við ystu rönd á nokkrum stöðum t.d. í stofu og skála skal leggja rörin með 100mm millibili. Nota skal dyraop til að koma slöngum að herbergjum og leggja eftir gangi að deilikistu.

Afköst röргеisla miðast við að yfirborðshiti fari ekki yfir 30 gráður og max hiti inná slaufur fari ekki yfir 40 gráður.

EINAR MATTHÍASSON BFI SKIPHOLI 11-13, 105 REYKJAVÍK Sími: +354 697 4656 NETFANG: EINAR.EMDESIGN@GMAIL.COM	
Verkefni:	Tjarnarholtsmýri í Bjarnarstöðum Grimsa
Verkefni:	Hitalögn Mkv: 1:50 / 1:20
Verkhluti:	Grunnm, geisli, skýringart. Dags: 27.12.07
Hannað:	Einar Matthíasson BFI Blað nr. 1
Teiknað:	3DAcc <i>Bein N. 130247-3859</i>