



D-2: Festing fyrir límtres-bit 90x300, við súlu, 2 stk.

Þykk efni skal vera 5 mm, súla skal vera að kvæðu. 2 got í stárrí veng eru 11 mm og 4 got í mjórrí veng eru 6 mm. Festing skal máluð með ryðvarnar-grunni. Festingu skal skrúfa fasta í vegggrind þessa með 4 stk. 5x60 skrúturnum. Festing við límtres-bit skal groöð inn í miðjan bita-enda og síðan skal festa með 2 stk. gagnum-gangandi 10 mm borðboltum.

**Skýringar:**

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnur kringum op og brúnir og fl. Gólfkótar í steypuvirki þ.e. í botnplötu eru 7 mm neðar en endanlegur kóti frágenginnar plötu (með gólfefni). Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Got og raufar (sjá lagnateikn.)

<p><b>VEKTOR</b> -hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavog.</p>		<p>Stigurbur Hafsteinsson Kjartorgata 10, 101 Reykjavík Sími 554-6950 Fax 554-6959</p>	<p>Pórstígur 5, Ásgarðslandi</p>
<p>Tekni: <i>[Signature]</i></p>		<p>1:10</p>	<p>BURÐARVIRKI ÞAKS: SÉRMYNDIR</p>
<p>1:10</p>		<p>1:10</p>	<p>1:10 B-05</p>