



**ALMENNT:**  
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.  
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.  
 Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.  
**TRÉVIRKI:**  
 Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Krossviður skal vera minnst 5 laga grenikrossviður (WBP). Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja alfaltþappa.

**ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI:**  
 Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.  
 Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð. Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal negla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70. Ekki skal skeyta tvö borð hlið við hlið á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu sperru.  
 Loftun í þaki skal vera 2 stk. Ø40 í hvert sperrubíl (eitt hvoru megin).

**STÁLVIKRI OG FESTINGAR:**  
 Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunar-aðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hlíðsjónar. Allt stál utanhúss skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniserað festingarn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsuðuvinnna skal uppfylla DS 316.

**FESTINGAR:**  
 S1: 1 stk. BMF 105 vinkill með styrkingu. Negling: 10 stk. KS 40/40 í mænisbita og 10 stk. KS 40/40 í endasperru og gaffl.  
**AÐRAR FESTINGAR, SJÁ SÉRTEIKNINGAR.**

Ú1	21.09.12	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA  
 MIDTÚN 20, 800 SELFOSS S: 482-1166  
 WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

ÞÓRISSTAÐIR 2 - lóð nr.5  
 Grímsnesi - 801 Selfoss  
 Frístundahús 54,8 m<sup>2</sup>  
 Teiknínúmer: **270-01**

**Burðarvirki:** Mælikvarði: 1:50  
**Grunnmynd þakvirkis** Mælikvarði: 1:50  
**Sniðmyndir** Mælikvarði: 1:50

Hannað:	Gísli Rafn Gylfason	Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning:	21.09.2012	Verknúmer:	12 046
Ábyrgðarm. og réttthafi:	Valur Arnarson	Frumstærð:	A2
			051073-5099