



RÚTTEKID
 25

ATH
 Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum
 Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001
 Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.
 Stábitar og festingar skulu vera S235.
 Allar stúbur skulu vera vandabár og gallalausar.
 Suðuvinnu skal fullnægja ákveðnum staðale IST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.
 Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnuð með 2 umf. og lækkað 1
 umferð.
 Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnuð með 2 umferðum og
 lækkað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Tæki	Dagur
Verkgrind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifráðingur
Vestur: Kilhraun, Ashildarstigur 33		
Skeiða- og Gnúpverjahreppi		
Höfundur: KM	e-mail: krissi77@internet.is	Tekniásk: KM
Dagsetning: 12.05.10	Tekning:	Virkiásk: BGA
Málkvæði: 1:10	Stálgrind	
snið, deili		
Sambýtt höfundur: <i>Verkgrind ehf.</i>	Númer teikningar:	
Sambýtt samþráttgjafi:	B 314	
<i>Micela Svendsen</i>	Verknúmer:	
	10-100	