



ATH

Athugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum

Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Steypugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálbitar og festingar skulu vera S235
 Allar suður skulu vera vandaðar og gallalausar
 Suðuvinna skal fullnægja ákveðnum staðala IST EN10111 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. IST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur
Verkgreind ehf.		
kt: 470111-1270		
S: 699 6679		
<input checked="" type="checkbox"/> Kristmann Magnússon	060177-3339	Byggingateknifræðingur
Vorvott: Kilhraun, Áshildarstigur 33		
Skeiða- og Gnúpvörjahreppi		
Höfundur: KM	e-mail: krissi77@internet.is	Teknað: KM
Dagsetning: 12.05.10	Teikning:	Virftað: BGA
Málsvæði: 1 : 10	Stálgrind	
	snið, deili	
Sambýtt höfundur: Verkgreind ehf.	Númer teikningar:	
Sambýtt samþættingarhöfundur:	Verknúmer:	B 317
		10-100

Stefnir Svabla