



ATH

Afhugasemdir og skýringar sjá B001
 Allar málsetningar eru í millimetrum

Stálgæði = Ks500 (B500B)
 Stöyþugæði C25 nema annað sé tekið fram
 Þjöppun sbr. teikningu B001

Allar lengdir þarf að sannreyna á staðnum.

Stálfítar og festingar skulu vera S235.
 Allar súður skulu vera vandaðar og gallalausar.
 Suðuvinna skal fullnægja ákvæðum staðals EIST EN1011 og
 suðugæði skulu standast kröfur í flokki C skv. EIST EN22817:1992.

Eftir suðuvinnu á stáli skal það grunnað með 2 umf. og lakað 1 umferð.

Allt stál sem fær á sig veðrun skal grunnað með 2 umferðum og lakað 2 umferðum.

Allar málsetningar eru í mm.

Breyting nr.	Texti	Dagur

Verkgreind ehf.
 kt: 470111-1270
 S: 699 6679

Kristmann Magnússon 060177-3330 Byggingateiknifráeðingur

Venja: Kilbraun, Áshildarstígur 33
 Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Höfundur KM	e-mail kristi77@internet.is	Ferjavátt KM	Ítrúast BGÁ
----------------	--------------------------------	-----------------	----------------

Dagsetning
12.05.10
 Tösking

Málsvæði
1:10

Hlutateikning
Stálbitar

Sampykki höfundar: Verkgreind ehf. kt: 470111-1270
 Númer teikningar: **B 404**

Sampykki samþættingarhöfundar: Verkgreind ehf. kt: 470111-1270
 Númer teikningar: 10-100