



### SKÝRINGAR

EINUNGIS ERU HANDKLÉDAOFNAR Í HÚSINU, AUK OFNA Í STOFU OG BORDSTOFU SEM ÆTLAD ER AD TAKA HITASVEIFLU VEGNA STÆRDAR RÝMIS. ÚTREIKNUD HITAGETA GÖLFHITAKERFIS ER NÆGILEG VELJA SKAL EINFALDA OFNA 300-800 VÖTT OG HANDKLÉDAOFNA SEM HENTA VIDKOMANDI RÝMI.

LAGNIR AD OFNUM:  
ÖLL PÍPUMÁL ERU Í MM.  
LAGNIR AD OFNUM ERU RÖR Í RÖR KERFI.  
ÍDRÁTTARRÖR ERU HD-POLYETEN.  
ÍDREGIN RÖR PE-Xa.

LAGNIR FRÁ DREIFIKISTU AD OFNUM SKULU VERA 15x2.5 PE-Xa. Í 25/20 ÍDRÁTTARRÖRI.

LAGNIR AD OFNUM SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VID 9 BAR ÞRÝSTING. ÞRÝSTIFALL SKAL EKKI VERA MEIRA EN 0,2 BAR EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR.

STÚTAR OFNA SKULU VERA 10mm (3/8").  
Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ OG LOKI  
ALLAR LAGNIR SKULU VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGLUGERDIR.

### BRAUTARHOLT 10 SKEIÐAHREPPI

LAGNIR Málfræðir  
GRUNNMYND HITALAGNA AD OFNUM 1:50

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dags:
KG	KG		08.04.2005
Síða n af disk:	Skráarnöfn:	Verknr:	Bl.nr:
	04208-31	04208	311

Samþykkt:

*E. Ólafsson*

 **VERKFRÆÐISTOFA  
SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is