



Skýringar

Steypa S-250/C-25
 Sigmál 6-8 cm
 Loft 6-8%
 Þar sem jarðvegur kemur upp að einangrunarmótum hvort heldur sem um sökkla sé að ræða eða kjallara, skal verja mótin með plastdúk (takkadúk).
 Sjá einnig teikn S01-01 og leiðbeiningar frá framleiðanda VÍKINGHÚS.

CT	DRYFING	DAÞ	HAÞ

Tækniþjónusta Vestfjarða
 Aðalstræti 26, 400 Ísafirði. Sími: 456 3902. Fax 456 5097

Brautarholt 24 Skeiðum
 Gnúpverjahreppi

Undirstöður, grunnmynd og snið

TEIÐNÖMUR	MÁLKVAF	STOFNA
S01-02	1/50 1/20	01
05-1008	HAÞÍLÍD 02.09.2005 TEIÐNÁD 02.09.2005	HAÞÍLÍD SDKL

NR. *[Signature]*
 200655-2059