

GRUNNMYND HITALAGNA 1. HÆÐ
Mkv. 1:100

SKÝRINGAR


EINANGRUN:
 GLUGGAR: TVÖFALT GLER
 ÚTVEGGIR: 100 mm STEINULL
 ÞAK: 120 mm STEINULL
 GÓLF: 75 mm POLYSTYREN

LÍNUGERDIR:
 — FRAMRÁS GÓLFGEISLA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS GÓLFGEISLA (RETÚR)

ATH.
 GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁDSTAFANIR
 TIL AD VERNDA RÖR ER LEGGJAST
 UNDIR VEGGI.

GÓLFGEISLALAGNIR ERU ø17x2.0 PE-Xa.
 MED SÚREFNISKÁPU, LAGÐAR SKV. TEIKNINGU
 Á JARNAGRIND Í STEYPTRI GÓLFPLÖTU.
 FARA SKAL AD LEIÐBEININGUM FRAMLEIDANDA
 VARDANDI ALLA VINNU OG FRÁGANG.
 ÞEGAR STEYPT ER SKAL VERA FULLUR
 ÞRÝSTINGUR Á LÖGNUM.
 GÆTA SKAL ÞESS SÉRSTAKLEGA AD SKADA
 EKKI RÖRIN VID STEYPUVINNUNA.

ATH.
 KERFIÐ SKAL ÞRÝSTI- OG LEKAPRÓFA
 SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIDANDA.




GÓLFGEISLALAGNIR SKAL LEGGJA OFAN Á
 JARNAGRIND Í MIDRI PLÖTU.
 LAGNIR SKAL FESTA VID JARN MED PLASTBENSLUM.
 MILLIBIL OG LEGA SAMKVÆMT GRUNNMYND.

STAÐSETNING LAGNA Í STEYPTRI PLÖTU
1:20

OFNALAGNIR (PRESSFITTINGS)

DN10 : 12x1,2	NEFND Á TEIKNINGU	ø12
DN12 : 15x1,2	-----	ø15
DN15 : 18x1,2	-----	ø18
DN20 : 22x1,5	-----	ø22
DN25 : 28x1,5	-----	ø28
DN32 : 35x1,5	-----	ø35
DN40 : 42x1,5	-----	ø42



GRUNNMYND HITALAGNA 2. HÆÐ
Mkv. 1:100

LENGD Á GÓLFGEISLALÖGNUM	LENGD
SLAUFNA STADS.	SLAUFU
Nr.	lm.
101 SALUR BIL 1	171
102 SALUR BIL 1	192
103 SALUR BIL 2	184
104 SALUR BIL 2	176
105 SALUR BIL 3	169
106 SALUR BIL 3	161
107 SALUR BIL 4	152
108 SALUR BIL 4	145
109 SALUR BIL 5	167
110 SALUR BIL 5	120
111 SKRIFSTOFA	93
112 SNYRTING O.FL.	63
113 RITARAR OG GANGUR	154
114 SKRIFSTOFA	68
115 SKRIFSTOFA	45
116 SKRIFSTOFA	70
117 SKRIFSTOFA	124
118 ANDDYRI	86
SAMTALS	2.310

OFNASKRÁ 2. HÆÐ

OFN NR.	AFKÖST W	MESTA L mm	MESTA H mm	STÚTAR	LOKAR	Viðmiðunar- ofngæð
201	1.138	1.000	500	BC	RA2000	C-50-800
202	1.281	1.000	500	BC	RA2000	C-50-800
203	356	1.000	500	BC	RA2000	C-50-800
204a	1.741	1.000	500	AD	RA2000	C-50-700
204b	966	1.000	500	AD	RA2000	C-50-700
205	996	1.000	500	BC	RA2000	C-50-700
206a	1.281	1.000	500	BC	RA2000	C-50-700
206b	1.281	1.000	500	BC	RA2000	C-50-700

SAMT. 9.039
 ATH. MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA
 ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ OG
 BERA SAMAN VID TÖFLU. ATH! ΔT= 35°C
 Í TÖFLU ER MIDAD VID SJÁLFFVIRKA DANFOSS LOKA OG VÖRYL
 OFNA. NOTA MÁ AÐRAR GERDIR.
 ALLAR BREYTINGAR ERU HÁÐAR SAMÞYKKI HÖNNUÐAR.

GUNNBJARNARHOLT, ÁRNESSÝSLU

VÖRUSKEMMA OG SKRIFSTOFUADSTADA Meikvarði
 HITALAGNIR
 GRUNNMYND 1. OG 2. HÆÐ 1:100

SNID 1:20
 Hannað: GH Teiknað: GH Yfirfarið: Daga: Febrúar 2008
 Stöð á disk: Skráarnúmer: 06270-31 Verknr. 06270 Bl.nr. 331

Sampykki: *[Signature]*

**VERKFRÆÐISTOFA
SUDURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkud.is