


MÓTIÐ
 8. JUN 2012
 Guðlaug Þórunn
 S. 799-0001, 111



ATHUGIÐ!
 HITASTYRÐ BLÖNDUNAR/ÆKI FYRIR BADI/STURTI
 MEB ÖRYGGI VIÐ 38°C.

RÁÐLAGÐUR HÁMARKSHITI VIÐ ABRA TÖPPUNARSTADI:
 ELDHÚS- OG SKOLVASKUR = 45°C
 HANDLAUG = 41°C
 LÆKKUN Á HITASTIGI HEITAVATNSLAGNAR ER MÖGULEG
 MEB UPPBLÖNDUNARLOKA VIÐ HVERN TÖPPUNARSTAD.

STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU
 STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
 HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG
 SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKEI
- 2. SIA
- 3. ÖRYGGISLOKI 6 BAR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. SJÁLFVIRK AFYLLING
- 6. ÞRÝSTIMÉLIR
- 7. HITAMÉLIR
- 8. TÆMING
- 9. BLÖNDUNARLOKI 3-VEGA VMV+RAVK DN20
- 10. ÞENSLUKER 12 LÍTRA
- 11. SJÁLVIRK LOFTTÆMING
- 12. ÁLAGSSTYRD DÆLA 0,5 l/sek
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR.
- 14. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 15. MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
U1	15.05.2012	JÁ	FRUMÚTGÁFA

GRAMOSAR 3
 LAGNIR: MKV:
 KERFISMYND MKV:
 MKV:

HANNAÐ: JÓHANNS AGÚSTSSON	TEKNAÐ: JÓHANNS AGÚSTSSON
VERKNÚMÉR: 12003	SKRÁRNÚMÉR: 12003-560-U1
DAGSETNING: 15.05.2012	TEKNIÐS NÚMÉR: 590

020365-5799