



Grunnmynd M1:50

Skýringar:

Undirstöður: Grata skal fyrir sökkjum niður á burðarhöfna frostfria undirstöðu. Hesta álag á grunn er 11 kg/sm²

Járnbanding: Járnastærðir eru minn, önnur ónefnd mál eru sm, en hæðartölur eru m. steypustyrktarstál merkt k er kambstál ks-40. Járnur skal haldið í réttri fjarlægð frá mótum með kubbunum úr steinsteypu. Fjarlægð járna frá yfirborði skal vera 2,5 sm í veggjum en 5,0 sm frá botni grunns. Skeytill járna: k8 = 40 sm, k10 = 50 sm, k12 = 65 sm.

steinsteypa: Brotþolstlokkur S200, sigmál steypu 6-8 sm. Blanda skal loftblendri í steypu þannig að loftinnihald verði ca 5%. Alla steypu skal titra í mótum. Tryggja skal að steypa sé nægilega rök meðan hún er að harna. Halda skal steypu og mótum rökum í 3 daga og verja harna þurki í 5 daga í viðbót.

Fylling: Fylla skal inni sökula og utan með mál grís eða hrauni.

Festiboltar fyrir stálgrind, sjá sérteikningar frá stálhönnun.

UNNAR JÓNSSON		M.T.F.I	S. 52439
VERKHEITI	Hoeli II,		VERK NR. 10135-1
	Grúprerjatr. Árn.s.		DAGS. JÚLÍ - 1991
VERKHLUTI	Fjóstlaða.		M.K.V. 1:50
	Grunnmynd		TEIKNAD. U.J.
			HANNAÐ. <i>[Signature]</i>