



SKÝRINGAR:

GÓLFHITALAGNIR ERU PLASTPÍPUR Ø20, SEM VIÐURKENNDAR ERU FYRIR GÓLFHITAKERFI. GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ INNRENNSLIHITASTIG VATNS Á KERFIÐ SÉ UNDIR 40°C. PÍPURNAR ERU LAGÐAR Í EINANGRUNARMOTTUR UNDIR GÓLFEFNI. BIL MILLI LAGNA ER 200 MM. GÓLFHITASTOFN FRÁ INNTAKI OG AÐ LAGNAKISTUM ERU Ø32.

NOTA SKAL LAGNAEFNI, VIÐURKENNT OG VOTTAD AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS.

VARMASKRÁ			
NR.	STAD- SETNING	AFKÖST WÖTT	Lengd slafa M
001	Neðri hæð	7.840	353
002	Effri hæð	7.120	307
<b>SAMT.</b>		<b>14.960</b>	<b>WÖTT</b>

GRUNNMYND  
S. 1:50

*Haukur Margeirsson byggingarverkfræðingur*  
 Verkfræðistofa - Suðurlandsbraut 8 - 108 Reykjavík  
 Sími 562 2234 - GSM 699 8260 - Fax 552 3090  
 kt. 070249 3919 - netfang: haukurm@simnet.is

*Haukur M.*

VERKHEITI HRAUNVELLIR, SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPP			
HEITI TEIKN. HITALAGNIR, 2.HÆÐ GRUNNMYND			
HANNAD HM	DAGS. AGÚST, 2007	VERKNR. 070227	
TEIKNAD BM	KVARDI 1:50	TEIKN. NR. 306	