



SKÝRINGAR

GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILEGAN BURÐARHÉFAN BOTN, ÞAÐ ER KLÖPP EÐA FROSTFRÍTT EFNI MEÐ GRÓFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EÐA GRÓFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA, BLEYTA RÆKILEGA OG ÞJAPPAD. ÞJÖPPUNIN SKAL UPPTYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MIÐAÐ VIÐ PLÖTUPRÓF):

$E2 \geq 100 \text{ Mpa}$
 $E2/E1 \leq 2.5$

TIL VIÐMIÐUNAR:

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VIBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VIBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VIBRÓPLATA	0.2 m	4

LEIKI VAFI Á BURÐARGETU FYLINGAR SKAL PRÓFA FYLINGU.

STEINSTEYPA:

STEYPA ER S250 MEÐ 300 Kg SEMENT Í HVERJUM RÚMMETRA. NEMA Í GÖLFPLÖTU, S200. LOFTINIHALD STEYPU : 6-8 % V/S-TALA : < 0.55 SIGMÁL STEYPU : 50 - 80 mm TITRA SKAL ALLA STEYPU. MINNSTA STEYPUHULA: -SÖKKLAR 30 mm

STÁLGÆÐI:

K - KAMBSTÁL	f _{yk} = 410 Mpa
R - SLÉTT STÁL	f _{yk} = 235 Mpa

Ks MERKIR SUÐUHÆFT KAMBSTÁL Ks 40S KAMBSTÁL BEYGIST UM HJÓLASKÍFU SEM ER 20 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR. SUÐUHÆFT KAMBSTÁL, MERKT Ks, MÁ ÞÓ BEYGJA UM HJÓLASKÍFU SEM ER 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR. SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40*d, Þ.E. 40 * ÞVERMÁL STANGAR. LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EÐA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÓR: -ÁLAGSSVÆÐI 1 1.0 KN/m²

VINDUR: -z=6.000 m 1.4 KN/m²

NOTÁLAG: -GÖLFPLATA 1.5 KN/m²

EIGINÞYNGD: -ÞAK 0.6 KN/m²
-STEYPA 25 KN/m²
-ÓTVEGGIR 1.0 KN/m

BENDING Í SÖKKULVEGGI

-LÁRÉTT K10 c/c 300
-LÖÐRÉTT K10 c/c 300

AÐ AUKI 2 K12 EFST OG NEÐST OG 2 K12 KRINGUM ÖLL OP, OG NÁI SKEYTILENGD ÓT FYRIR BRÚNIR OPS.

BENDING Í PLÖTU

K10 c/c 250

MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

ÓFULLGÆRD TEIKNIR

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS <small>AUSTURVEGI 3-5, 800 SELFOSSI, Sími 482 3900, FAX 482 3914</small>					Verk: ÓLAFSVELLIR SKEIÐUM		Mkv: 1:20/1:10	
					BURÐARVIRKI: SÖKKLAR		Mkv:	
					Hannað: S.M.S.		Teiknað: S.M.S.	
					Yfirfarid:		Dags: JÚLÍ 1998	
					Verknr: 98146		Teikn.nr: 162	
Hnitkerfi:								
Hæðakerfi:								
Vörpun:								
Skráarnafn:	98146_A03.dwg	Tilvitnanir	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Af.	Sp.	Samþykkt: