

2. HÆÐ
GRUNNMYND NEYSLULAGNA
1:50

SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR:
ÖLL PÍPUMÁL ERU Í mm.
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI.

ÍDRÁTTARRÖR ERU HD–polyeten EN ÍDREGIN RÖR PEX RÖR.
ÞAR SEM EKKI ANNAD ER TEKID FRAM ERU LAGNIR ø16x2,0 PEX RÖR Í 25/20 SETT UNDIR GÓLFPLÖTU.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VIÐ 15 BAR ÞRÝSTING OG MINNKA ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 OG 60 MÍN. OG SVO EFTIR 3 KLST. NIÐURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á TIL ÞESS GERT PRÓFUNARBLAÐ OG VERA UNDIRRITAÐ AF PÍPULAGNINGAMEISTARA HÚSSINS.

ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAÐ AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS.

SKAMMSTAFANIR:

HL	HANDLAUG
SV	SKOLVASKUR
SB	STEYPIBAÐ
EV	ELDHÚSVASKUR
VS	VATNSSALERNI
UV	UPPÞVOTTAVÉL
ÞV	ÞVOTTAVÉL
LN/LU	LÖGN NIÐUR/UPP

ATHUGIÐ:
GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR TIL AÐ VERNDA RÖR SEM LÖGÐ ERU UNDIR VEGGI.

LÍNUGERÐIR:

——— · ——— KALT NEYSLUVATN
——— · · ——— HEITT NEYSLUVATN

MÁLSETNING MIÐAST VIÐ ÚTBRÚN SÖKKLA

HÁHOLT, SKEIÐA OG GNÚPVERJAHR.

LAGNIR	Mælikvarði
GRUNNMYND NEYSLULAGNA 2.HÆÐ	1:50
SKÝRINGAR	

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Dagsetn:
GH	EBB		JÚLÍ 06
Stöð á diski:	Skráarnafn:	Verknr.	Blnr.
	06171–31	06171	322

Samþykkt:

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF
Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is