


MÓTTEKIÐ


31 MAÍ 2010
 Byggingafræðingur, Arnarson & Flóahar.

ADALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUERILL	HANNAÐ TEIKN YFIR.
###			
###			
###			
###			
###			
###			
###			
###			
###			
###			



OFNALAGNIR Í VEGG
1:20



OFNASKRÁ Δt=32,5°

OFN Nr.	AFKÖST ÞÖRF(W)	MESTA LENGÐ	HÆÐ	VALINN AFKÖST OFN (W)	STÚTAR	LOKI DANFOSS *	ATH.
201	1105	800	600	22	A-B	RA2000	
202	853	1000	300	33	B-C	RA2000	
203	853	1000	300	33	B-C	RA2000	
204	853	1000	300	33	B-C		
205	1354	1000	600	22	B-C		
206	655	800	600	22	A-B		
208	1854	1800	600	22	B-C		
ALLS	7527						

STÁLÖFNAR SEU SKV. ÍST 69.1
 STÁLÞYKKI > 1.2 mm
 ÞRYSTIÞOL > 8 bar.
 MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VID TÖFLU, ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ. HÆÐ OFNA SE MINNST 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU GÖLFI, OG LENGÐ OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGÐ GLUGGA.

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 1-5, 800 Selfoss, Sími: 412 6900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verkad.is

ÍBÚÐARHÚS, SMÁHÝSI
 SKAFTHOLT, SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHN.
 801 SELFOSS

LAGNIR 2.HÆÐ
 OFNAR
 SNIÐ OG OFNASKRÁ

TEIKNNÚMÉR: 09221
 BLAÐSTÆRÐ: A2
 HANNAÐ: GH
 TEIKNAD: EBB
 YFIRFARID: 332

DAGS: 14.01.10
 MÆLIKVARÐI: 1:50/1:20
 ÚTGÁFA: A

SAMPYKKI: *[Signature]*
 Kennitala: 01-665551

2.HÆÐ GRUNNMYND HITALAGNA
 Mkv. 1:50



K:\2009\09221-Skaftholt\lagnir\lagnir09221-32-1.dwg