



GRUNNMYND 1:50

ATHS.
Sjá mælagrind á BL.2.05

NEYSLUVATNSLAGNIR

1. NEYSLUVATNSLAGNIR Á VEGGJUM Í TÆKNIRÝMI, Í INNRETTINGUM OG VIÐ TÆKI SÉU PEX RÖR STYRKT MEÐ ÁLPYNNUM (PEX/ÁL/PEX), SEM ÞOLA 70°C VIÐ 6 BÖR Í 50 ÁR, MEÐ TILHEYRANDI FITTINGS.
2. DREIFIKISTA VIÐ MÆLAGRIND SÉ ÚR Ø25 AFSINKÞOLNU MESSING. AÐRAR DREIFIKISTUR SÉU Ø20 ÚR SAMA EFNÍ. FRÁ ÞEIM DEILAST LAGNIR AÐ HREINLÆTISTÆKJUM MEÐ "RÖR Í RÖR" KERFI LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Á SANDLAG UNDIR EINANGRUN GRUNNPLÖTU. LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST OFAN Á EINANGRUN GRUNNPLÖTU.
3. "RÖR Í RÖR" KERFI MEÐ TILHEYRANDI TENGIDÓSUM OG DEILIRÖRUM SKAL HAFA VOTTUN RB. TENGIRÖRIN ERU ÚR PEX INNAN Í VEL SVEIGJANLEGU PEH BYLGJURÖRI. ALLT EFNÍ Í KERFINU SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.
4. BEYGJURADÍUS SKAL VERA MEIRA EN 5 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPU.
5. ÞEGAR LAGNIR LIGGJA AÐ VEGG, ÞAR SEM TENGING ER Í DEILIRÖR EÐA TÖPPUNARSTAÐ, SKULU ÞÆR LIGGJA SAMSÍÐA VEGGNUM Í UM 300 mm FJARLÆGD FRÁ HONUM OG SÍÐAN AÐ TENGISTAÐ MEÐ 90° BEYGJU.
6. FESTINGAR SKULU VERA TRYGGAR MEÐ MINNST 1-1.5 m MILLIBILI.
7. ENGIN ÓHREININDI MEGA BERAST MILLI KÁPU OG TENGIRÖRS, T.D. STEYPA EÐA GRJÓT.
8. HREYFA SKAL TENGIRÖRIN Í KÁPURÖRINU STRAX EFTIR STEYPU TIL AÐ LOSA HUGSANLEGA KLEMMU.
9. LAGNIR, SEM EKKI ERU "RÖR Í RÖR" SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm DRAGHÓLKUM Í ÁLKÁPU
10. ÁÐUR EN SAMSEYTI ERU EINANGRUÐ SKAL PRÓFA ALLAR LAGNIR MEÐ 1.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTINGI Í SAMFLEYTT 30 MÍN EN ÞÁ ER ÞRÝSTINGUR LÁTINN FALLA SNÖGGT NIÐUR Í 0.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTING OG HÆKKI ÞRÝSTINGUR ÞÁ LÍTILLEGA. ER HANN LÁTINN STANDI ÞANNIG Í 90 MÍN. FALLI HANN EKKI Á ÞEIM TÍMA ER KERFIÐ ÞÉTT. ATHUGA SKAL ÖLL SAMSEYTI.
11. LAGNAVINNU SKAL FRAMKVÆMA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 67 OG GIKDANDI REGLUGERÐIR.
12. KALT VATN: _____
HEITT VATN: _____
13. ÖLL ÓNEFND MÁL ERU mm
14. INNTAKSLAGNIR Ø32 TÁKNA 32 mm RÖR AÐ UTANMÁLI

SAMÞ. ARKITEKTS:

D10	B10	
D9	B9	
D8	B8	
D7	B7	
D6	B6	
D5	B5	
D4	B4	
D3	B3	
D2	B2	
D1	B1	

Nr. Dags. Breyting varðir. Nafn.

Köpaog: **MARS 2007**

Teikn. G.Ó. Kvarði **1:50**

Reikn. G.Ó. Vark nr. **SI-05** Bl. nr. **2.05**

Yfir. G.Ó. *Guðmundur Oskarsson* 090332-4249

STADUR: **ÞRÁNDARTÚN 5**

EFNI: NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND
SKÝRINGAR

Verkfæðipjónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is