



GRUNNMYND 1:50

ATHS.

Sjá mælagrind á BL.2.05

NEYSLUVATNSLAGNIR

1. NEYSLUVATNSLAGNIR Á VEGGJUM Í TÆKNIRÝMI, Í INNRETTINGUM OG VIÐ TÆKI SÉU PEX RÖR STYRKT MEÐ ÁLFYNNUM (PEX/ÁL/PEX), SEM ÞOLA 70°C VIÐ 6 BÖR Í 50 ÁR, MEÐ TILHEYRANDI FITTINGS.
2. DREIFIKISTA VIÐ MÆLAGRIND SÉ ÚR Ø25 AFSINKÞOLNU MESSING. AÐRAR DREIFIKISTUR SÉU Ø20 ÚR SAMA EFN. FRÁ ÞEIM DEILAST LAGNIR AÐ HREINLÆTISTÆKJUM MEÐ "RÖR Í RÖR" KERFI. LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Á SANDLAG UNDIR EINANGRUN GRUNNPLÖTU. LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST OFAN Á EINANGRUN GRUNNPLÖTU.
3. "RÖR Í RÖR" KERFI MEÐ TILHEYRANDI TENGIDÓSUM OG DEILIRÖRUM SKAL Hafa VOTTUN RB. TENGIRÖRIN ERU ÚR PEX INNAN Í VEL SVEIGJANLEGU PEH BYLGJURÖRI. ALLT EFNI Í KERFINU SKAL VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA.
4. BEYGJURADÍUS SKAL VERA MEIRA EN 5 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPU.
5. ÞEGAR LAGNIR LIGGJA AÐ VEGG, ÞAR SEM TENGING ER Í DEILIRÖR EÐA TÖPPUNARSTAÐ, SKULU ÞÆR LIGGJA SAMSÍÐA VEGGNUM Í UM 300 mm FJARLÆGD FRÁ HONUM OG SÍÐAN AÐ TENGISTAD MEÐ 90° BEYGJU.
6. FESTINGAR SKULU VERA TRYGGAR MEÐ MINNST 1-1.5 m MILLIBILI.
7. ENGIN ÓHREININDI MEGA BERAST MILLI KÁPU OG TENGIRÖRS, T.D. STEYPA EÐA GRJÓT.
8. HREYFA SKAL TENGIRÖRIN Í KÁPURÖRINU STRAX EFTIR STEYPU TIL AÐ LOSA HUGSANLEGA KLEMMU.
9. LAGNIR, SEM EKKI ERU "RÖR Í RÖR" SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm DRAGHÓLKUM Í ÁLKÁPU
10. ÁÐUR EN SAMSKEYTI ERU EINANGRUÐ SKAL PRÓFA ALLAR LAGNIR MEÐ 1.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTINGI Í SAMFLEYTT 30 MÍN EN ÞÁ ER PRÝSTINGUR LÁTINN FALLA SNÖGGT NIÐUR Í 0.5 SINNUM INNTAKSPRÝSTING OG HÆKKI PRÝSTINGUR ÞÁ LÍTILLEGA, ER HANN LÁTINN STANDI ÞANNIG Í 90 MÍN. FALLI HANN EKKI Á ÞEIM TÍMA ER KERFIÐ ÞÉTT. ATHUGA SKAL ÖLL SAMSKEYTL.
11. LAGNAVINNU SKAL FRAMKVÆMA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 67 OG GIKDANDI REGLUGERÐIR.
12. KALT VATN: _____
HEITT VATN: _____
13. ÖLL ÖNEFND MÁL ERU mm
14. INNTAKSLAGNIR Ø32 TÁKNA 32 mm RÖR AD UTANMÁLI

SAMP. ARKITEKTS:

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Dags.	Breyting vörð	Nafn
-----	-------	---------------	------

Köpvogi **MARS 2007**

Tekn. G.Ó.	Kvarði
Reikn. G.Ó.	Verk nr.
Yfirf. G.Ó.	SI-05

Bl. nr.	2.05
---------	------

Samp. *Guðmundur Oskarsson* 080332-4249

STADUR: **ÞRÁNDARTÚN 7**

EFNI: NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND
SKÝRINGAR

Verkfræðipjónusta
Guðmundar Oskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar
Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is