



**ÞAKRYRINGAR :**

Timbergæð eru K18 skv. DS 413, en limtré er L40.  
 Í gólfgrind er 50 x 120 nema annað sé tekið fram.  
 Lotatækki skal vera góðfúavarið. Sperruenda suaverjast með amk. tveimur umferðum af góðu suavarnarefni.  
 Rafstrykki holtiast við stein með 12 mm boltum c/c 90 cm.  
 Undir lötstykki og yfir vegglaðu skal bregða girði og negla í stoðir með 3 stk. 28/65 nöglum hvoru megin. Ennfremur komi girði yfir hverja þaksperru og neglust í vegglaðu og þaksperru með sömu neglingu. Eins má nota annað jafngott eins og vinkla t.d. BMF 90.  
 Vindstífing skal vera BMF togbönd, 3x40 mm, naglar BMF 40/40, fimm stk. í hvorn enda og 2 stk. í hverja stoð. Þar sem togböndum verður ekki við komið með góðu móti kemur krossviðarstífing. Þar neglust 10 mm rakabollinn krossviður í rakabólid lim í staðinn þvínir trétexið, með neglingu 22/45 c/c 100.  
 Ofan á sperrur komi langbönd úr 40 x 100 c/c 650 sem neglust með 2 stk. 38/100 galv. saum í sperrur. Milli langbenda kemur 12 mm olíusóðid trétex er leggst í fræsta rauf í efri brún langbenda. Í mitt langbandabil kemur listi 25 x 75 undir tex. Þak er þappaklætt með asfaltþappa undir bárujárnkleðningu.  
 Allar járnfestingar og naglar skulu vera galv. eða ryðvarðar.  
 Langbönd úr 40x100 neglust með 2 stk. 38/100 galv. sléttisaum lötveggjagrindur.  
 Álag: eiginbygð 0.40 kN/m², snjór 1.00 kN/m², vindsgog 1.50 kN/m²

1	OPT 8P	ÞAKKLÆDNING - SÖG	1
NR	DAGS	BREYTING	AF

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS Eyravegi 29 800 Selfossi sími 99-1776		BLAD
VORSABAER II, SKEIDUM		KVARDI 1:50
ÞAKPLAN		REIKN <i>GPS</i>
		TEIKN <i>GPS</i>
		DAGS <i>Juni 1988</i>
		NR <i>88.010</i>