



⊖	Rofi	×	Loftdós	Reykskynjari
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	Sjónvarp
⊖	Samrofi	⊕	Halogenljós	Hítanemi
⊖	Tengill	⊖	Jörð	Hátalari
⊖	Tengidós			

Skýringar

Hæð rafmagns- og loftnetstengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, baði og lagnakjallara 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð veggjónsa við rúm 150cm
 Hæð hitanema 150cm
 Hæð veggjónsa inni og úti 190cm
 Hæð útitengla 150cm
 — Lagnir í gólfi / jörðu
 Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm
 Almennt fyrir lágspennur er notað 1,5q
 Nota skal coax með kjarna 1,15mm fyrir TV.

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

*Arki Ref fyrir garðinum
 Ath Hátalari úti*

Samþykkt arkitekts			
Breytingar	Dags	Yfirfarið	
1			
2			
 Helgi Pálsson Rafiðnráðingur Hjallahó 5, 270 Mostellsbæ S: 898-4476 eltec.hp@gmail.com			
Verkefni	Dynjandisvegur 32		
Staður	Bláskógabyggð		
Skýring	Raflagnir		
Hönnun,	Helgi Pálsson	Blað	1 af 2
Kt.	270963-5019	Teiknað,	Baldvin Ó. Gunnarsson
Mkv	1:50	Dagsetning,	25.07.2013
Verknúmer		Land nr.	