F5

SÉRSMÍÐUÐ FESTING
(2 stk.)
Mkv. 1:10







Sérsmíðuð festing sem samanstendur
af tveimur plötum, mál skv. teikningu.
hlutar rafsjóðist saman með a =8 mm suðum.
Festist í stein með múrboltum M16x140,
og í límtré með stálboltum M20x160.



F11

SÉRSMÍÐUÐ FESTING
(1 stk.)
Mkv, 1:10

SÉRSMÍÐUÐ FESTING ÚR 10mm PLÖTUSTÁLI,
KVERKSUÐUR SKULU VERA 6mm.
BOLTAR SÉU M16x180 [8.8]
OG BORUÐ GÖT 18mm.



STÁLPLATA (A)
1 STK.
ÞYKKT 10mm



STÁLPLATA (B)
1 STK.
ÞYKKT 10mm



F6

SÉRSMÍÐUÐ FESTING
(1 stk.)
Mkv, 1:10

SÉRSMÍÐUÐ FESTING ÚR 10mm PLÖTUSTÁLI,
KVERKSUÐUR SKULU VERA 6mm.
BOLTAR SÉU M16x180 [8.8]
OG BORUÐ GÖT 18mm.



STÁLPLATA (A)
2 STK.
ÞYKKT 10mm



STÁLPLATA (B)
2 STK.
ÞYKKT 10mm



F9

SÉRSMÍÐUÐ FESTING
(1 stk.)
Mkv, 1:10

SÉRSMÍÐUÐ FESTING ÚR 10mm PLÖTUSTÁLI,
KVERKSUÐUR SKULU VERA 6mm.
BOLTAR SÉU M16x180 [8.8]
OG BORUÐ GÖT 18mm.



STÁLPLATA (A)
1 STK.
ÞYKKT 10mm



STÁLPLATA (B)
1 STK.
ÞYKKT 10mm

MÓTTEKIÐ
08 FEB. 2013
Byggingafulltrúi

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með sléttri borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x2 stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sé í lagi.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Festingar:

F1
gaffalfesting (BMF) negling 2x5stk 3,1x40 í sperru og 10stk 3,1x40 að neðan í reim, að auki skal skáskrúfa skrúfu sitthvoru megin úr sperru í reim 6x120mm.

F2
Sjá sérmynd

F3
Bitaskór (BMF) 45x167 nr.3301, negling 2x6 stk. ks. 4/40 í límtré/bita og 2x4 stk. í sperru.

F4
Bitaskór (BMF) 90x145 nr.3315, negling 2x6 stk. ks. 4/40 í límtré/bita og 2x4 stk. í sperru.

F5-F6-F7-F8-F9-F11
Sjá sérmynd

F10
Skánegling, 3 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru.

VERK: Efsti Dalur - 801 Bláskógabyggð Viðbygging við fjós	TEIKN NR.: 273
HLUTI: Burðarvirki Sérmyndir	KVARÐI 1:10 TEIKN: BL
DAGS: 18.07.12	SAMþ. Björgvin Víglundsson 040546-2009 NR: 01 078

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Símar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com