



MÓTTÆKID
30 MARS 2012
Bent Larsen Fróðason

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur víður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkjúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 45/45 nema annað sé tekið fram. Þú á milli miðjullinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuþoppinn rakapölinn krossviður (t.d. birki-krossviður). Krossviður festist með 2/3 C150 í rakapölið lim. Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þétuborði) komi undir fóstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

F1-F11
sjá sérmyndir.

VERK:	Eyjavegur 16 801 Bláskógabyggð	TEIKN NÚM.:	201
ELLURT:	Burðarvirki Sérmyndir	KVARDI:	1:10
DRÖG:	11.03.12	TEIKN:	BL
SAMÞ:	Bent Larsen Fróðason 040546-2009	NÚM.:	01/109
Bent Larsen Fróðason Félagskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			