



ALMENNAR SKÝRINGAR

Hæð rofa skal vera 110 cm.
 Hæð tengla skal vera 20 cm.
 Málstraumur rofa skal vera 10 A.
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.
 Pipur séu $\emptyset 16 \text{ mm}$ og vír 1,5 mm.
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum
 Rafmagnseftirlits Ríkisins.

Nema annað
 sé tekið fram

HÖNNUÐUR:

Dór Stefánsson

YFIRFARID:

Dór Stefánsson

SAMBAND:

[Signature]

KT:

[Signature]

BREYTINGAR:

SÍÐAST VISTAD: 18.5.2010 22:26:43

VERKHEITI:

Sumarbústaður
 Ferjuholt 11, Neðri Dal
 Biskupstungum

VERKHLUTI:

Afstöðumynd, snið
 og skýringar

Mkv: 1:50 / 1:1000



RAFLAGNATEIKNINGAR

DÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: rafteikn@selfoss.is FAX 482 3366

TÖLVUNAFN

RAFLÖGN-1564.DWG 20.5.2010 13:37:00

SLÖÐ C:\VERKYSUMARHÚS\FERJUHOLT 11\

VERKNÚMUR

1564-2010-022

Mai 2010

BLAÐ

1 af 4

- ✦ Jarðtenging
- ✦ Tvöfaldur tengill
- ✦ Einfaldur tengill
- ♂ Rofi
- ✕ Veggljós
- ✕ Loftljós
- ♂ Samrofi
- ♂ Tvöfaldur rofi
- ✦ Loftnetstengill
- ☒ Tafla / málakassi
- ♂ Krossrofi
- ✦ Símatengill
- ⊕ Hreyfiskynjari
- ⊖ Reyfiskynjari
- ⊕ Bjalla
- ⊖ Handboði
- ⊖ Þrýstirofi
- ♂ Ljósdeyfir
- ⤴ Rör upp á næstu hæð
- ⤵ Rör niður á næstu hæð
- ⤴ Rör gegnum hæð
- ♂ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)

