



**SAMÞYKKT**  
 03 MARS 2009  
*Bent Larsen*  
 Byggingaulltrúi uppáv. Ámessýslu og Flóahár.

**Almennar skýringar:**

Efni og gerð:  
 Um er að ræða viðbyggingu til beggja átta við Ferðabjónusthús í Friðheimum, annars vegar kaffistofu og hins vegar aðstöðuhús. Sökkklar og gólfplötur eru úr jámbentri steinsteypu. Þök eru timburþök. Þökin eru bordaklædd og þar ofan á kemur báruð málmklæðning. Veggir eru gerðir úr timri klæddir með liggjandi bárauðri álklaðningu. Lagnir eru lagðar í veggi og gólf.

Brunaveggur EI 60 milli bilgeymslu og íbúðar skal vera í fullri húsbreidd. Veggurinn skal ná út að ystu vegg- og þakklæðningu. Loft- og veggklæðningar bilageymslu skulu vera í flokki 1.

Í bilageymslu skal vera handslökkvitæki af viðurkenndri gerð. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir. Allar útihurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd einning hurð inn úr anddyri aðrar hurðir eru 800mm. 2 bilastæði eru á bilaplani.

**Annað:**

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:	
Byggingarhluti	W/m <sup>2</sup> K
Útveggir	0,40 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plastcinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill víður)

- Útgangur.
  - ➔ Rýmingarleið.
  - [R] Reykskynjari.
  - [LR] Loftþræsting.
  - [HS] Handslökkvitæki
  - [GN] Niðurfall.
  - [GSN] Gegnumstreymisniðurfall.
  - [BO] Björgunararp, stærð gefin á teikningu.
  - 00,00 FG Gólfkóti á frágengið gólf.
  - [Inntök] Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.
- Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VERK: Friðheimar-Ferðabj.-Viðbygging. 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: <b>100</b>
HLUTI: Aðalteikningar Útlit og snið	KVARDI: 1:100 TEIKN: BL
DAGS: 01.12.08	SAMÞ: <i>Bent Larsen</i> 040546-2009 NR: 01 023
<b>Bent Larsen Fróðason</b> Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	