



Skýringar:

(Gilda nema annars sé getið á teikningu)

Allar lagnir skulu vera huldar 16 mm plastpípur, leiðarar 3 x 1,5 mm² cu. Töflutaugar skulu vera 10 mm² cu.

Hæð tengla skal vera 20 cm, hæð rofa 110 cm, frá fullfrágengnu gólfi

Hæð tengla hjá rofum skal vera sama og hæð rofa.

Málstraumur rofa og tengla skal vera ≥ 10 A. Snertispennumörn skal vera jarðbinding um sérskauf

og lekastraumarofavörn. Jarðbinda skal leiðandi málmhluta lagna og

pípukerfi fyrir heitt og kalt vatn, utan við inntaksloka. Frágangur sökkulskauts skal vera í samræmi við TTR 2001

Rafverktaka er heimilt að víkja frá þessum teikningum, að ósk eiganda eða vegna aðstæðna,

enda fari breytingar ekki í bága við ákvæði ÍST 200:2006. Færa skal breytingar inn á viðkomandi teikningu

BLIKÓ ehf.

Snæbjörg Ingvarsson
rafmagnsteknifræðingur
kt. 160454-5209
Heiðvangur 18, 220 Hafnarfjörður
S. 8992154 - bliko@bliko.is

Vafnúmer

Sumarhús í landi Heiðabæjar í
Bláskógabyggð

Vafnúmer

Vafnúmer Grunnmynd raflögn 1:50

Vafnúmer Sníð um inntak og töflur 1:100

Vafnúmer Skýringar án mkv

Vafnúmer 420 420.2

Dagur 23.08.11

Staður S.P.L. heib

Áður skilgreint

Staður

Snæbjörg Ingvarsson