


Yfirfarið

29 APR. 2014

  
 Byggingarfulltrúi

## SKÝRINGAR

UPPGEFIN HÆD GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Í TEIKNINGUM EDA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆD ER Í MILLIMETRUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS EDA BÚNAD.

PIPUR SÉU 16mm OG VÍR 3x1,5mm.<sup>2</sup>

HÆD TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÍSSKÁP OG ELDAVÉL SÉ 200.

HÆD TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI OG GEYMSLU SÉ 1100.

NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURRKARA SÉ 800.

ADRIR TENGLAR SÉU Í HÆD 200.

HÆD VEGGLJÓSA INNI OG ÚTI SÉ 1800 EN ÚTI Í 1900.

HÆD KAPPALJÓSA Í INNRÉTTINGUM OG TENGLA F ÖRBYLGJU- OG

BAKARAOFN FARI EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.

HITANEMAR F GÓLFHITA Í HÆD 1500.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁNAR

SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM

⊗ SPENNIR FYRIR HALOGENLJÓS ER STAÐSETTUR VIÐ ÞETTA LJÓS

----- 12V LÖGN

----- LÖGN Í GÓLFI

⊗ ÞRÝSTIROFADIMMER "UNIVERSAL" MEÐ MÖGULEIKA Á "FUNK BUS" VÍPPU TEG. T.D. GIRA 0305 00 EDA SAMBÆRILEGUR

① HÚSTAFLA, STÆRÐ: (B800xH800xD205)mm TVÍSKIPT MEÐ HÓLF FYRIR SMÁSPENNU

② kWh-MÆLIR STAÐSETTUR UTAN Á HÚSINU

③ SÖKKULSKAUT

④ PPØ50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NOTA SKAL INNTAKSMÁT SAMKV. REGLUGERÐ OR PÍPA NÁI AÐ LÓÐARMÖRKUM.

⑤ PPØ50mm PÍPA - SÍMAINNTAK, NOTA SKAL INNTAKSMÁT SAMKV. REGLUGERÐ OR PÍPA NÁI AÐ LÓÐARMÖRKUM.

⑥ PPØ25mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR GARDLÝSINGU

⑦ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MEÐ 1x10mm<sup>2</sup> VÍR

⑧ 1x10mm<sup>2</sup> VÍR AÐ TÖFLU, PÍPA Ø20mm

⑨ 1x6mm<sup>2</sup> VÍR AÐ TÖFLU, Ø20mm PÍPA Í GÓLFI

⑩ AÐ HÚSTÖFLU ①

⑪ KASSI 150x150 mm. FYRIR SÖKKULSKAUT

⑫ TENGILL UNDIR SKYGGNI FYRIR JÓLALJÓS, ÞÉTTLEIKI IP44

⑬ ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINPÓLA-ROFI

⑭ TENGIDÓS FYRIR ELDHÚSVIFTU H1700

⑮ GÓLFHITAKISTA, STAÐSETJIST NÁNAR SAMKV. LAGNATEIKN.

⑯ LÖGN AÐ GÓLFHITAKISTU

⑰ 2 STK PPØ25mm PÍPUR - FYRIR HEITAN POTT. MÖGULEIKI FYRIR RAFMAGN OG HITASTÝRINGU.

⑱ MÖGULEIKI FYRIR HRINGRÁSARDÆLU

⑲ LJÓSNEMA STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI, ÞÉTTLEIKI IP54

⑳ ROFI TIL AÐ TENGJA ÚTILJÓS FRAMHJÁ LJÓSNEMA OG KLUKKU


㉑ HITASTILLIR MEÐ NEMA Í GÓLFI

㉒ SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÖFLU

㉓ AÐ SMÁSPENNUHÓLFI ㉒ FYRIR LOFTNET OG SÍMA

㉔ 2xØ20 PÍPUR, MÖGULEIKI F/LOFTNET NÁNARI STAÐSETNING SKAL ÁKVEÐINN Á STAÐNUM.

RAFMIÐSTÖÐIN S.F. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJÖF  
FRAMNESVEGI 19, REYKJANESBÆ



VERKHEITI						SKÓGARHLÍÐ NR.21, EFRA-APAVATN					
HEITI TEIKNINGAR						SKÝRINGAR					
VERK NR.						13-102					
TEIKN. NR.						R- 02					
HANNAD		TEIKNAD		YIRFARIÐ		DAGS		KVARDI		ENGINN	
GBG		ÖS				DES 2013		ENGINN			
RAFLAGNAÐHÖNNUNUR				KT:				HÖNNUNARSTJÓRI			
224652-5589								KT:			