

**Almennt:**


Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**

Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.



VERK:	Skólavegur 4 - Reykholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	161
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd sökkla - yfirlit	KVARDI:	1:75
DAGS:	29.11.09	TEIKN:	BL
Bent Larsen Fróðason Felskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com		SAMP:	040546-2009 NR: 01 036