

**SKÝRINGAR:**

- ÖLL MÁL ERU Í MM
- HK 1 = MOTTA 1
- GÓLFHITAKERFI KOMI Í 90mm ÍLOGN MEÐ EINANGRUN (NOPPENPLATTE)
- BIL MILLI SLANGA 150mm
- SETJA SKAL HLÍFDARHÓLKA/RÖR FYRIR 17/20 mm SLONGUR TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.
- HLÍFDARHÓLKA/RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, PENNSLUSKIL Í PLOTUM, TENGJAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AÐ MOTTUM.
- PENSLUBORDAR, ÞÁ SKAL JAFNFRAMT SETJA PENSLUBORDA MEÐFRAM ÖLLUM VEGGJUM.
- HKV 0101/13 DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 13

NOTA SKAL FLOTÍLOGN SEM INNIHELDUR ANHYDRÍT T.D. ELGO-FLOTÍLOGN FÍ50 EDA SAMBÆRILEGT. EINNIG ER HEIMILT AÐ NOTA SEMENTSBUNDNA GÓLFÍLOGN SEM ER TREFJASTYRKT OG JÄRNABUNDIN MEÐ MOTTU K131

EKKI SKAL HLEYPJA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ÍLOGN ER ORÐIN ÞURR EDA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.

LAGNING OG MEÐFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG PEIRRA STADLA SEM HUN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439


SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. P-000

**EFNISGÆÐI:**

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD  
 PEX-a T.D. RAUTHERM S 17x2,0 mm RAU - VPE 210  
 PB 10/60 °C - PB 6/90 °C EDA SAMBÆRILEGT  
 SKV. DIN 16892 OG DIN 4726

GÓLFHITALÖGN Í ÍLOGN MEÐ (TAKKA) EINANGRUN

SVÆÐI ÞAR SEM HLÍFDARRÖR ERU YFIR FRAMRÁSARLOGN

Nr.	Dags	Breyting	Samb.
Frumbæturá bil	Minnkað 1/mkv 1:2	Mkv: 1:50	
A.1	A.3		
Dags:	07.05.2014	Verk nr.:	VS111067
Hannað:	MG	Teiknað:	MG
Yfir:	BIS	Teikn nr.:	P-004
 Vísir og Gröfingur Víkurbraut 13, 220 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: <a href="http://www.vss.is">http://www.vss.is</a> Netfang: <a href="mailto:vs@vss.is">vs@vss.is</a>			
Undirhlíð 31		Grimsnes- og Grafingshreppur	
Gólfhitalagnir		Grunnmynd	
Samb.	<i>Þórunn Þórunn</i>	Samræmingarhönnuður	