



- ↓ Jarðtenging
- ✈ Tvöfaldur tengill
- ✈ Einfaldur tengill
- ✈ Rofi
- ✈ Vegg ljós
- ✈ Loftljós
- ✈ Samrofi
- ✈ Tvöfaldur rofi
- ✈ Loftnetstengill
- ☰ Tafta / mælakassi
- ✈ Krossrofi
- ✈ Símatengill
- ✈ Hreyfiskynjari
- ☑ Reykskynjari
- ✈ Bjalla
- ☑ Handboði
- ☉ Prýstirofi
- ✈ Ljósdeyfir
- Rör upp á næstu hæð
- Rör niður á næstu hæð
- Rör gegnum hæð
- ✈ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)

ALMENNAR SKÝRINGAR
 Hæð rofa skal vera 110 cm.
 Hæð tengla skal vera 20 cm.
 Málstraumur rofa skal vera 10 A.
 Málstraumur tengla skal vera 16 A.
 Pipur séu Ø 16 mm og vír 1,5 mm.
 Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglum
 Rafmagnseftirlits Ríkisins.

} Nema annað
sé tekið fram

HÖNNUÐUR:
 Þór Stefánsson
 YFIRFARID:
 Þór Stefánsson
 SAMDYKKT:
 KT: *[Signature]* 2026/374
 ÆBRYTINGAR:

VERKHEITI:
Sumarbústaður
 Lóð nr. 80, Útey I
 Laugardal
 VERKHLUTI:
 Afstöðumynd, snið
 og skýringar
 Mkv: 1 : 1000 / 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFMAGNSIÐNFRÆÐINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: raftekn@selfoss.is FAX 482 3366
 TÖLVUNAFN PLOTT DAGSETNING
 RAFLAGNIR-1610.DWG 21.7.2011 23:47:43
 SLÓÐ CALVERKISUMARMHUSÚTEY I LÓÐ NR. 80
 VERKNÚMÉR BLAÐ
 1610-2010-068 1 af 4
 Janúar 2011