



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef einhvert mismeð er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af mismeð. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K16 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steypri brún að járnjum skal vera, hula = 30mm, nema annað komi fram.