



Almennar skýringar frárennislagna:

Ónefndar lagnir eru 100 mm PVC.

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST- 67 og aðrar gildandi reglugerðir.

Undir öllum lögnum í jörð skal vera burðarhæfur botn og skal vera minnst 20 sm sandlag undir og yfir lögnum.

Kaldvatnæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiprep 6. Renniloka með spindil upp úr jörðu skal koma utan við hús.

Drenlagnir og lögn frá heitapotti skal fara beint í þökkgrýfju.

Rotþró skal vera minnst 3500 L að viðurkenndri gerð og komið fyrir á burðarhæfum botni. Frárennslí rotþróar skal renna í dreypalögn sem endar í þökkgrýfju.

- VS: Vatnssalerni
- HL: Handlaug
- HK: Hitakútur
- ÞV: Þvottavél
- SB: Sturtubotn
- EV: Eldhúsvaskur
- HP: Heitapottur
- GSN: Gegnumstreymisniðurfall
- ÞN: Þakniðurfall

Kalt vatn _____

Heitt vatn _____

Fráveita skolp: _____

Fráveita dren: _____

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Íbúðarhús Brúnastöðum 3
801 Flóahreppi

Teikn nr.: 521

Lagnir
Frárennislagnir

Frumstærð: A2

Dags: 2011.10.10 Skv 1:50 Hann: GpS
Samb: 025162-3099 V.nr: 11-004 Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGURSSONAR EHF.

AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS