


UPPLÝSINGAR UM SLAUFUR:

NR.	LENGD: [m]	MILLIBIL: [mm]
1	96	100
2	91	100-150
3	92	100-150
4	105	100
5	95	100-150
6	142	100
7	141	150
8	103	150
9	73	100-150
10	85	200
11	98	200
SAMT.	1121	

MÓTTAKID
04.11.2009
Byggingafrútrúi uppsv. Árnessýslu og Flóastr.



- (A) GÓLFHITA-PÍPA Ø20
- (B) JÁRNAGRIND

HITALAGNIR Í PLÖTU
Mkv 1:20

LAGNAEFNI:
NOTA SKAL Ø20x2 PEX PLASTPÍPUR MEÐ SÚREFNISKÁPU.

SKÝRINGAR:
LAGNIR SKULU FESTAR MEÐ PLASTBENSLUM OFAN Á JÁRNAGRIND MEÐ MILLIBIL SKV. TEIKNINGU OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU. DÝPT Á PÍPUR SKAL VERA 40mm, SJÁ SKÝRINGARMYND.

ÞAR SEM PÍPUR KOMA UNDIR MILLIVEGGI ER MÆLT MEÐ AD LEIÐARAR SÉU LÍMDIR NIÐUR.

EF SALERNI ERU EKKI VEGGHENDG SKAL VARAST AD LEGGA PÍPUR ÞAR SEM FESTISKRÚFUR KOMA Í GÓLF.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU PRÝSTIPRÓFAST MEÐ 6 BAR PRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AD PRÝSTINGUR FALLI.

HAFNA SKAL 6 BAR PRÝSTING Á LÖGNUM MEÐAN AD STEYPT ER.

VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARÍÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

- FRAMRÁS
- - - - - BAKRÁS

Út: 03.11.09 GRG Frumútgáfa
Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

Verksmiðjan
teikni- & verkfræðipjónusta
Austurvegi 4, 800 Selfoss, S:482 1166, www.verksmidjan.net

GERÐAR
801 Selfoss
Íbúðarhús

Teikinúmer:
560-01

Lagnir: Mælikvarði:
Grunnmynd gólfhitalagna 1:50
Skýringar

Hannað: Gísli Rafn Gylfason Teiknað: Gísli Rafn Gylfason
Dagsetning: 03.11.2009 Verknúmer: 09 018 Frumstærð: A2
Ábyrgðarm. og réttihafi: 200752-4659