



ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
 Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TRÉVIRKI:
 Burðarviðir skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en límtré GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal fúaverja. Rakastig í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timburs og steins skal ávalt setja asfaltþappa.

GRINDUR:
 Botnstykki: 45x145, gagnfúavarið.
 Stoðir: 45x145
 Toppstykki: 45x145
 Millispil / lausholt: 45x145 c/c 900.
 Öll samskeyti neglist með 4 stk. saum 38/100

KROSSVIÐUR UTAN Á VEGGJAGRINDUR:
 9mm rakapölinn (WBP)
 5 laga grenikrossviður, negldur í rakapölið lím með GN 28/50 c/c 100

FESTINGAR:
 S1: 3 stk. 6x120 skrúfur í hverja stoð.

ADRAR FESTINGAR SJÁ SÉRTEIKNINGAR.

STÁLVIKRI OG FESTINGAR:
 Allt stál skal vera S235 skv. ÍST EN 10025 nema annað komi fram á teikningum. Stál skal ryðverja m.v. notkunaraðstæður og skal hafa þá tæringaflokkun sem tilgreind er í gildandi byggingareglugerð (130. gr.) til hliðsjónar. Allt stál utanhús skal vera galvaniserað. Gæði bolta skal vera 8.8 eða betra. Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfrjár. Ekki má nota saman ryðfría nagla og galvaniseruð festijárn. Suður skulu hafa minnst 4 mm a-mál en þó aldrei minna en efnisþykkt þeirra stáhluta sem soðnir eru saman. Öll rafsúðvinna skal uppfylla DS 316.

Út	04.10.12	BL	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

Bent Larsen Fróðason
 Fellskoti 2
 801 Bláskógabyggð
 Símar: 844-7699 - 486-8855
 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com

KOLSHOLT 1 801 Selfoss Einbýlishús	Teiknínúmer: 211-01
--	-------------------------------

Burðarvirki: Mælikvæði: 1:50
Grunnmynd veggja
Skýringar

Hannað: BV/BL	Teiknað: BL
Dagsetning: 04.10.2012	Verknúmer: 12 052
Ábyrgðarm. og réttthafi: Björgvin Viglundsson	Frumstærð: A2
	040546-2009