



- (A) GÓLFHITA-PIPA Ø20
- (B) JÁRNAGRIND
- (C) 75mm PLAST

**ÚTFÆRSLA HITALAGNA Í BOTNPLÖTU**  
Mkv 1:20

**LAGNAEFNI:**  
NOTA SKAL Ø20x2,0 PEX PLASTPIPUR MED SÚREFNISKÁPU.  
STOFNLAGNIR AÐ DEILIKISTU SÉU Ø18 AL-PEX UTANÁLIGGJANDI.

**SKÝRINGAR:**  
LAGNIR SKULU FESTAR VEL OFAN Á JÁRNAGRIND MEÐ MILLIBILI SKV. TEIKNINGU OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU.  
DÝPT Á PÍPUR SKAL VERA 40mm, SJÁ SKÝRINGARMYND.

ÞAR SEM / EF PÍPUR KOMA UNDIR MILLIVEGGI ER MÆLT MEÐ AÐ LEIÐARAR VEGGJA SÉU LÍMDIR NIÐUR.

EF SALERNI ERU EKKI VEGGHENGÐ SKAL VARAST AÐ LEGGA PÍPUR ÞAR SEM FESTISKRÚFUR KOMA Í GÓLF.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÐ MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AÐ ÞRÝSTINGUR FALLI.

HAFNA SKAL 6 BAR ÞRÝSTING Á LÖGNUM MEÐAN AÐ STEYPT ER.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

**LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:**

- FRAMRÁS
- - - - - BAKRÁS

Ú1	02.11.12	BL	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

Bent Larsen Fróðason  
Fellskotí 2  
801 Bláskógabyggð  
Símar: 844-7699 - 486-8855  
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com

KOLSHOLT 1	Teiknínúmer:
801 Selfoss	560-01
Einbýlishús	

**Burðarvirki:** Mælikvarði:  
Grunnmynd gólfhitalagna neðri hæðar  
Skýringar 1:50

Hannað: BV / BL	Teiknað: BL
Dagsetning: 02.11.2012	Verknúmer: 12 052
Ábyrgðarm. og réttthafi: Björgvin Viglundsson	Frumstærð: A2
	040546-2009