



GRUNNMYND SÖKKULS
Mkv. 1:50

HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÖR:	ÁLAGSSVÆÐI 1 (S ₀)	1.0 kN/m ²
VINDUR:	z=4.2 m	2.0 kN/m ²
NOTÁLAG:	GÓLF Í BÓÐ	2.0 kN/m ²
	GÓLF Í BÍLSKÜR	3.0 kN/m ²
EIGINBYNGD:	ÞAK	0.6 kN/m ²
STEYPA:		24 kN/m ²
ÚTVEGGIR:		1.0 kN/m



A: NÚMER SNIDS/DEILIS
X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT.

ATH. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU 200 mm BREIDIR NEMA ANNAD SÉ MÁLSETT. LIGGI FYRIR STADFESTING Á ÞVI AD JARÐVEGUR UNDIR UNDIRSTÖÐUM SÉ FROSTPOLIN MÁ MINNKA HÆÐ SÖKKULS Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI 8.1.4. Í BYGGINGARREGLUGERÐ NR. 112/2012. GÖT Í SÖKKULVEGGJUM OG PLÖTU FYRIR LÖGNUM: SJÁ TEIKN. 520.

FRÁGANGUR SÖKKULSKAUTA SÉ Í SAMRÆMI VID REGLUR VÍÐKOMANDI RAFVEITU.

GÓLFKÓTI
STEINSTEYPA

STEYPA ER C25/30 MED A.M.K. 300 KG SEMENT Í m³.

LOFTINNHÁLD STEYPU	: 6-8 %
VIS-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b)	: < 0.55
SIGMÁL STEYPU (S ₂)	: 50 - 90 mm
MESTA STEINASTÆRD	: 32 mm
TITRA SKÁL ALLA STEYPU.	

STEYPUHULA Á JÁRNUM GILDIN EIGA VID UM VENJULEGAR ADSTÆÐUR, EF ANNAD ER EKKI SYNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER MIKIL GILDA ADRAR REGLUR UM STEYPUHULU JARNA.

	PLÖTUR	VEGGIR	BITAR	SÚLUR
INNANHÚSS	15	20	20	20
UTANHÚSS	25	25	25	25
SÖKKLAR	35	35	35	35
STEYPT AD JÖRD	50	50	50	50

UM BITA OG SÚLUR GILDIR EINNIG: C1 x 1.5d

STEYPUSTYRKARSTÁL STÁLGÆÐI:

K - KAMBSTÁL f_{yk} = 500 Mpa BEYGING STÁLS
d = ALLIR SVERLEIKAR
SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT EFTIRFARANDI:
D = 5 x d
ÞVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16
SKEYTILENGD í mm 500 600 800
LÁRETT JÄRN SEM KOMA Í HORN
EDA ÞVERVEGG SKÁL
BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.
MÁL ERU í mm NEMA ANNARS SÉ GETID

ÚTGÁFUFRERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKYRINGAR
U1	24.11.2013	BÁ	FRUMÚTGÁFA

SGHUS
AUSTURVEGI 69 800 SELFOSSI
SÍMI 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghus@sghus.is
VEFFANG www.sghus.is

KLÆNGSSEL

BURÐARVIRKI MKV: ---
GRUNNMYND SÖKKULS MKV: 1:50
SKYRINGAR MKV: ---

DAGS:	VERKNR:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	TEIKN NR:
24.11.2013	---	BÁ	BÁ	120-U1

SAMPYKKT: 050244-4319
SAMPYKKT HÖNNUNARSTJÓRA: