



GÓLFHITI FYRIR SYÐRI GEGNISHÓLA			
Slauða	Staðsetning	Lengd slaufu	Afköst án gólfefna
Nr.		m	W
1	HESTHÚS	131	1834
2	HESTHÚS	131	1834
3	HESTHÚS	128	1792
4	HESTHÚS GANGUR	122	1708
5	HESTHÚS GANGUR	121	1694
6	HESTHÚS GANGUR	118	1652
7	HESTHÚS	112	1568
8	HESTHÚS	114	1596
9	HESTHÚS	113	1582
10	TENGBYGGING GANGUR	153	2142
11	TENGBYGGING GANGUR	169	2366
12	KAFFISTOFA	130	1820
13	KAFFISTOFA	132	1848
14	KAFFISTOFA	108	1512
15	KAFFISTOFA	117	1638
16	KAFFISTOFA	128	1792
17	TENGBYGGING	168	2352
18	TENGBYGGING	166	2324
SAMTALS		2361	33054

SKÝRINGAR FYRIR GÓLFHITALÖGN

Lagnir eru PEX hitapólin GÓLFHITARÖR með súrefniskápu, Ø20 mm. Lagt er með 100 mm - 300 mm millibili. Lagnir eru þrýstiprófaðar samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda. Gólfhitalagnir eru í steyptri plötu. Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun, fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda. Allt efni, lögn, prófun og frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum staðals IST 69 og reglugerð um hitalagnir. Allar pípur í gólfhitakerfi skulu vera hitaþolnar plastpípur, Wirsbo-plex eða samsvarandi og þola allt að 90°C við 8 kg/cm² þrýsting.

RÖR Í GÓLFHITALÖGN ERU ÓR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) MEd SÚREFNISFLÆÐIVÖRN SAMKV. DIN 4726. ÖLL TENGISTYKKI SKULU HÆFA LAGNAEFNI.

Dag:	Braytingar:	Nr.:	Nafr.:
meter teiknistofa ehf Þverholt 3, 270 Mosfellsbær Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDUJAR:			
SYÐRI GEGNISHÓLAR, FLÓAHREPPUR			
GRUNNMYND, GÓLFHITI, HITATAFLA OG SKÝRINGAR			
TÖLUSKRA	HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ
486-801-SYÐRI GEGNISHÓLAR	FO	FO	FO
ÓTGAFA	ÓTGAFA		ÓTGAFA
			01
SAMBÝKKT	TEKNING NR.	MKV.	BLAÐ NR.
Friðrik Ólafsson	486-L03	1:50/ 1:10	L-03
2303592459	DAGS:	VERK NR.	
	10.12.2013	486	