



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allar við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru  $\frac{48}{148}$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulina stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapönn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með  $\frac{2}{65}$  C150 í rakapönn lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstycki.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Saumur  $\frac{38}{100}$  minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

**Festing á fótstycki**

Múrboltar M12 C400 koma í gegnum fótstycki. Borddypt = 95 mm og snertidýpt bolta við steiptan flöt => 80 mm. Tvöfaldar eða þrefaldar stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á vixl.

**F1-F12**

Sjá sérmyndir

VERK	Skólavegur 4 - Reykholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR:	210
HLUTI	Burðarvirki Grunnmynd - Veggir	KVARDI	1:100
DAGS	11.01.10	TEIKN	BL
	SAMF: 040546-2009 Björgvin Viglun	NR	01 036
Bent Larsen Fróðason Fellskotí 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com			