

RAFLAGNIR GRUNNMYND MKV 1:50



RAFLAGNIR SNEIÐING MKV 1:50

BYGGINGAFULLTRÚI

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.
11. júní 2014
MÓTTEKIÐ

SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÖLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VÍRAFJÖLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL H20 cm
- SÍMA/TÖLVUTENGILL H20 cm

Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós
Hæð rofa 1100mm
Hæð tengils við rofa er í rofahæð
Hæð tengla í eldhúsi, og baði 1100mm
Aðrir tenglar 200mm frá gólfi.
Hæð veggljósa 1600mm
Hæð veggljósa úti 1800mm
Hæð dósa undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600mm
Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
Lagnir eru pípur o16mm með vír 3x1,5q
L er loftnet hæð tengla 200mm
Hæðir á grunnmynd eru í cm. (H60 = hæð 600 mm.)
Þess skal gætt að öryggisfjarlægð umhverfis sturtu sé virkt
Heimtaugapípur og aðrar pípur í jörð eru af gerðinni PEH
NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

Aðalhönnuður Magnús H Ólafsson arkitekt
Kennitala: 150550 4759

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sþ.

Þerneyjarsund 20, Hraunborgum
Grímsnes- og Grafningshreppi

RAFLAGNIR
GRUNNMYND OG SNEIÐING A–A

LJÓSTÆKNI ehf. RAFLAGNATEIKNINGAR
Magnús Sigurðsson rafmagnstæknifr.
Löggildur raflagnahönnuður, Sóltúni 28,
105 Reykjavík. Kt. 011241 7519,
Tp: mgs@ljostaekni.is Sími: 896 0559

Hannað: MS	Teiknað: MS	Yfirfarið: MS
Samþykkt:		Kt.: 011241 7519
Tölvuskrá: LT2014\VERKEFNI\RAMMAHÚS BYKO\ÞERNEYJARSUND 20		
Mkv. 1:50		Blaðstærð: A2
Dags. 4.6.2014	Nr: LT nr 1220 Blað 1/4	