



1.1 Utdendørs lysstyring

Bevægelsessensor




Produkt-data



Minilux bevægelsessensor (230 V) type 41-227 til udedørs belysningsstyring

- Tilslutning for 230 V
- Detektoringsområde 200°
- Rækkevidde 14 meter
- Tidafsenkelst op til 12 min.
- Udvendig indstilling af lux, tid og følsomhed



Tekniske data


Forsyningskrævsning: 230 V AC ±10%
Kontakt: H0, L, 0, N, PE, 20 V, rcs φ = 1

Belestrning
Gødelatør: 2.500 W
Lysstyr: - uskønsleret 1.200 VA
- max. kompens.kapacitet: 140 µF
I algerne sødelærør 230 V: 2.200 W
Max. indkoblings Peak-stør: 80 A/20 mS

Minilux Sensor PIR 41-227 reagerer på bevægelse og temperaturforskelle. Sensoren er med sit detektoringsområde på 200° velegnet til styring af udedørs belysning.

En indbygget lysensor forhindrer at belysningen tændes i dagtimerne.



Med et tryk (bryde) kan man tænde lyset indefra. (Slukker igen efter den indstillede tid).



Detektoringsstråde: 200°
Dækkingshøjde: 3-14 m
Tidsafsenkelst: 0 sek. - 12 min.
Lux-niveau: 3 lux og oppefter
Effektforbrug: <1 W
Tæthed: IP 44
Fekstærkelst: 100 arca
Om jvelsstør: -20 C. +40°C
Montagshøjde: 2-3 m

En indbygget lysensor forhindrer at belysningen tændes i dagtimerne.


Med et tryk (bryde) kan man tænde lyset indefra. (Slukker igen efter den indstillede tid).



Bestillingenr.:
Produkt Type EAN nr.
Minilux Sensor 41-227 5709102 006805

Servodan AVS • DK-6400 Sønderborg • Tel. +45 7442 4726 • Fax +45 7442 4035 • E-mail: info@servodan.dk • www.servodan.dk

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
28. nóv. 2016
Þórunn Þórunn
Byggingarfulltrúi

HÖNNUÐUR:
Dór Stefánsón
YFIRFARIÐ:
Dór Stefánsón
SAMÞYKKT: *Þórunn Þórunn* KT: 21121-5740
BREYTINGAR:

VERKHEITI:
Heilsárshús
Ölfusvatn 7
Grímsnes og Grafningshreppi

VERKHLUTI:
Smáspennulagnir
og sökkulskaut
Mkv: 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR

ÚTPRENTAÐ: 29.5.2016 10:50:53
SÍÐAST VISTAÐ: 29.5.2016 10:50:44
TÖLVUNAFN: Rafloagn-16-05-1852.dwg
SLÓÐ: F:\OD\Verk\SG.Hús\Ölfusvatn\Myndir
VERKNÚMER: 1852-2014-043 BLAÐ: 3 af 5
DAGSETNING: 25 mars 2016