



Málmklæðning á þaki er t.d. aluzink bárujárnsklæðning, eða önnur báruð málmklæðning, fest með þakskrúfum 4,8x35 með þakkingu. Negling í útlínur þaks og samskeyti er í hverja báru m180mm, í aðra fleti í aðra hverja báru m60mm. Sjá nánar í skýringum.

Þakpappi með PAM-gildi 20, samsvarandi íslenska þakpappanum, 750 gr/m

25 mm loftunarbíl.

Burðarsperrur: 48x150mm

Panelklæðning kemur ofaná sperrur

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast með PAM-gildi ≥ 500.

Einangrun: 200mm steinull (þakull).

90-vinkill, 1 stk. að ofan og 1 stk. að neðan, negling sé 4 stk. $K^{40/35}$ í stoð og 4 stk. $K^{40/100}$ í gólfbita.

Vatnslæðning: B-gagnvarin, 21x110 mm, kúpt, sem neglist með rústfríum saum.

Allar timburstoðir innveggja er úr 35x70 mm og með mesta millibili stoða m/m600.

Loftunarbíl myndað úr 20 mm krossvið, hver listi er 50 mm breiður og eru settir þannig upp að þeir lendi á stoðum.

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast með PAM-gildi ≥ 500.

Þagna- og loftunarbíl, 35 mm.

9 mm krossviður með pam-gildi= 12, neglist í urethan lím á allt grindarefni, negling er $K^{31/40}$ m/m150.

Panelklæðning.

Parket eða annað gólfefni.

22 mm nótaðar spónaplötur, skrúfaðar í gólfbita.

Rakavarnarlag: 0,20mm þolplast með PAM-gildi ≥ 500.

Einangrun: 150 mm steinull (þéttull).

Einangrun: 200 mm steinull (þéttull).

Músanet komi neðst á loftunarbíl.

Gólfbitar: 50x200

9 mm krossviður.

Listar: 25x100 mm, festast undir gólfbita.

Kennisnið í sumarbústað með efnisskýringum, mkv.= 1:20.

Breytingar:	
HÚSEY Teikni- og verkfræðipjónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: samsb@simnet.is
Áb.m. og réttahafi ©:	Samtöl Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.Í. Kl.: 200752-4659
Viðfangsefni:	MIDFELLSVEGUR 6, Bláskógabyggð
Verklut:	ÞVERSNÍÐ Í GÓLF, ÚTVEGGI OG ÞAK.
Mælikvarði:	Teiknað/Reiknað: 1:50 og 1:20 ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, 1 júní 2016
Samþykkt:	<i>Samþykkt</i>
Verknúmer:	16-725
Teikn.nr.:	206