

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

- áv Lögn kemur á vegg
- ie lögn kemur í einangrun
- oiv Lögn kemur ofarlega í vegg í lagnagrind
- ig Lögn kemur í gólfrauf
- pn pípulögn fer niður
- pu pípulögn fer upp
- pnu pípulögn kemur að neðan og fer áfram upp
- ul lögn liggur upp við loft í lagnagrind

OFNASKRÁ FYRIR

Miðfellsvegur 6,
Bláskógabyggð.

Δt = 40°

OFN NR.	NOTKUNAR- STADUR	VARMABÖRF VÖTT KCAL/KLST		OFNASTÆRD BREIDD HÆÐ		TENGING FRAMR/BAKR
101	Herbergi	1.295	1.118	150	70	C/D-10
102	Herbergi	1.360	1.174	150	70	C/D-10
103	Bað	720	622	75	70	A/D-10
104	Herbergi	680	587	60	70	A/D-10
105	Stofa	1.172	1.011	115	25	A/D-10
106	Stofa	1.230	1.062	250	25	A/D-10
107	Stofa	1.758	1.517	80	70	C/D-11
108	Stofa	1.172	1.011	80	70	C/D-12
109	Herbergi	727	627	130	70	C/D-10
110	Anddyri	776	670	75	70	A/B-10
201	Rishæð	1.770	1.527	490	20	C/D-10
202	Rishæð	1.770	1.527	280	70	A/B-10

SAMTALS = 14.429 12.452
 46,0 KCAL/KLST PR. FERMETER
 18,4 KCAL/KLST PR. RÚMMETER

STÆRD OFNS:
 BREIDD= MESTA BREIDD AÐ FRÁDREGNU RÝMI FYRIR TENGINGAR
 HÆÐ= MESTA HÆÐ AÐ FRÁDREGNU LOFTUNARRÝMI UM OFNINN,
 Þ.E. 10 SM AÐ NEÐAN OG 10 SM AÐ OFAN.

TENGINGAR :
 A. - C
 B. - D

Breytingar:



Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4,
801 Selfoss.
Sími 482-1738 / 898-9199
Netfang: samsb@simnet.is

Áb.m. og réttahafi ©: Samþel Smári Hreggviðsson,
byggingateknifráeðingur, M.T.F.I.
Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni: MIÐFELLSVEGUR 6,
Bláskógabyggð

Verkluti: OFNAKERFI
Grunnmyndir og skýringar

Mælikvarði: 1:50 Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, 1 júlí 2016

Samþykkt: *Samþ.*

Verknúmer: 16-725

Teikn.nr.: 321
 0181

