



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum.
Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð Viðbygging, eldhús-skrifstofur TEIKNINÚMÉR: 161

VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Samþykkt: 11.12.16

Yfirfarið af hönnunarsjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469 Samþykkt: 11.12.16

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com VERKNR: 16-38 MKV: 1:50