



AFSTÖDUMYND 1:1000

BYGGINGARLÝSING ÍBÚÐARHÚS

ÚTVEGGIR ERU BYGGDIR ÚR TIMBURBJÁLKUM. ÞAK OG INNVEGGIR ERU BYGGDIR ÚR TIMBRI HÚSID STENDUR Á STEYPTUM UNDIRSTÖÐUM MED STEYPTRI GÓLFPLÖTU

UPPBYGGING STEYPT GÓLF ÍB.HÚS :

- GÓLFEFNI
- NÓTUD GÓLFBORD 28 mm
- LEKTUR, STEINULL 50 mm
- GÓLF Í ÞVÖTTAHERB., BADHERB., ANDDYRI OG SALERNI SKULU FRÁ-GENGIN MED ILÖGN OG GÓLFEFNI, 50 mm
- STEYPT PLATA 120 mm
- PLASTEINANGRUN 75 mm UNDIR PLÖTU
- PLASTEINANGRUN 75 mm MED SÖKKULVEGGJUM
- ÞJÖPPUD FÝLLING
- LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING BJÁLKAÚTVEGGIR :

- TIMBURBJÁLKAR Ø150 mm
- VINDPAPPI
- GRIND OG STEINULL 75 mm
- RAKAVARNARLAG
- LAGNAGRIND 34 mm
- INNRI KLÆDNING Í FLOKKI 2
- K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,30 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS :

- ÞAKSTÁL Í FLOKKI T
- ÞAKPAPPI
- BORDAKLÆDNING 19 mm
- KRAFTSPERRUR c/c 900 mm
- STEINULL 200 mm
- RAKAVARNARLAG
- RAFLAGNAGRIND
- LOFTAKLÆDNING Í FLOKKI 2
- LEIDNITAP 0,19 W/m² C

BYGGINGARLÝSING BÍLGEYMSLU

ÚTVEGGIR ERU BYGGDIR ÚR TIMBURBJÁLKUM. ÞAK OG INNVEGGIR ERU BYGGDIR ÚR TIMBRI HÚSID STENDUR Á STEYPTUM UNDIRSTÖÐUM MED STEYPTRI GÓLFPLÖTU

UPPBYGGING STEYPT GÓLF ÍB.HÚS :

- GÓLFEFNI
- STEYPT PLATA 120 mm
- PLASTEINANGRUN 75 mm UNDIR PLÖTU
- PLASTEINANGRUN 75 mm MED SÖKKULVEGGJUM
- ÞJÖPPUD FÝLLING
- LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING BJÁLKAÚTVEGGIR :

- TIMBURBJÁLKAR Ø150 mm
- INNRI VEGGKLÆDNING Í FLOKKI 1
- K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- HURDIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
- ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,80 W/m² C

UPPBYGGING ÞAKS :

- ÞAKSTÁL Í FLOKKI T
- ÞAKPAPPI
- BORDAKLÆDNING 19 mm
- KRAFTSPERRUR c/c 900 mm
- STEINULL 200 mm
- RAKAVARNARLAG
- RAFLAGNAGRIND
- LOFTAKLÆDNING Í FLOKKI 1
- LEIDNITAP 0,19 W/m² C

HITATAP ÍBÚÐARHÚS

HITATAP VEGID MEDALTAL ÚTV. 0.59 W/m² C
 HITATAP Á GÓLFFLÖT HÚSS 1.13 W/m² C

HITATAP BÍLGEYMSLU

HITATAP VEGID MEDALTAL ÚTV. 0.98 W/m² C
 HITATAP Á GÓLFFLÖT HÚSS 2.25 W/m² C

STÆRDIR

ÍBÓÐ	125.3 m ²	545.8 m ³
BÍLGEYMSLA	45.5 m ²	190.2 m ³
SAMTALS	170.8 m ²	736.0 m ³
LÓÐARSTÆRD		2233 m ²
NÝTING		0.08

NR.	DAGS.	BREYTING
-----	-------	----------

SKÝRINGAR

2/11'00
 SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

BRANDSHÚS 3
 GAULVERJABÆJARHREPPUR
 801 SELFOSS



KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆDINGAR EHF
 NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN.	AFSTÖDUMYND, BYGGINGARLÝSING	
MELIKVARDI	1:1000	DAGS. 30.10.00

TEIKNING	A 001	VERK	V 00-310
BREYTING		YFIRFARID	S.E.