



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum/verkeikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu verkeikningar frá arkitekt vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 30-40mm, nema annað komi fram.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð
 Viðbygging, eldhús-skrifstofur TEIKNINUMER: 210

VERKHLUTI: Burðarvirki
 Grunnmynd steyptra veggja ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Samþykkt: *[Signature]* BLADSTÆRÐ: A-2
 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469 Samþykkt: *[Signature]* DAGS: 11.12.16

Bent Larsen Fróðason
 Byggingafræðingur B.Sc
 Sími 844-7699
 bsverk@gmail.com VERKNR: 16-38
 MKV: 1:20