



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum/verkeikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu verkeikningar frá arkitekt vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Allmennur frágangur járna:

Leggja skal 2 K12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2 K12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 30-40mm, nema annað komi fram.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samþ:
VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð Viðbygging, eldhús-skrifstofur	TEIKNINÚMÉR: 211	
VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd steyptra veggja	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469	Samþykkt: <i>[Signature]</i> RA	BLADSTÆRD: A-2
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	DAGS: 11.12.16	VERKNR: 16-38
		MKV: 1:20

0346