

Skráningartafli:					Skrásetjari: Kjartan Sigurbjartsson												
Landnúmer:					Kennitala: 190275-5319												
Matshlutanúmer:					Dags.: 4.2.2016												
Uppskipting og lýsing					Útgáfa: 4.01t												
D0 Lokun	D1 Þými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hófuð-flokkun	D4 Eignar-hald	Stærðir												
D0 Lokun	D1 Þými hæð-röð	D2 Notkun texti	D3 Hófuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Milliflötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1.8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skiptarúmmál m³
<b>Matshluti</b>					150,1	0,0	0,0	0,0	150,1	0,0			638,9	127,6	150,1		518,056
<b>Botn</b>													30,0				
A	01 0101	1. hæð Sumarhús	N	0101	150,1	0,0	0,0	0,0	150,1	0,0			608,9	127,6	150,1		518,056
					150,1				150,1		3,32	4,52	608,9	127,6	150,1	4,06	518,056
<b>Athugasemdir</b>																	
<b>Sameignir sumra</b>																	
<b>Eignarhald</b>																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Skiptarúmmál Séreign og sameign m³												
	0101	Sumarhús	150,1	518,056	518,056												
		Alls	150,1	518,056	518,056												

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
**Samþykkt**  
 04 JAN. 2017  
*[Signature]*  
 Byggingarfulltrúi

Landnúmer: 205685  
 Staðgrænir: 8719-1-24300380

**Víðibrekka 38**

Skrásetjari: Kjartan  
 Dagsetning: 04.02.2016

TAFLA 1 ORKURAMMI

Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K
Pak	Létt timburpak	150,1	0,20	30,02
Steyptir veggir	180mm steinað	0,0	0,40	0
Léttir veggir	150mm timburgrind	187,7	0,30	56,31
Gólf	120 mm plata á fyll	150,0	0,30	45
Gluggar/Hurðir		50,2	2,00	100
Orkurammi Σ U·A				232

TAFLA 2 RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU


Byggingarhluti	Lýsing	Flatarmál A (m²)	U W/(m² K)	U·A W/K	Einaangrunarþ. mm
Pak	Létt timburpak	150,1	0,19	29	220
Steyptir veggir	á ekki við	0,0	0,40	0	86
Léttir veggir	150mm timburgrind	187,7	0,27	51	150
Gólf	120 mm plata á fyll	150,0	0,25	22	100
Gluggar		42,0	1,70	72	
Hurðir		8,2	1,66	14	
Rauntap Σ U·A				187	

TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRÝR

Kuldabryr	Leidd L	ψ (W/mK)	ψ·L (W/K)
Löðréttar kuldabryr við úthorn	5,3	0,04	0,21
Láréttar kuldabryr við plötuskil	0,0	0,83	0,00
Löðréttar kuldabryr við útvegg/innevegg	10,6	0,83	8,80
Kuldabryr við svalir	0,0	0,83	0,00
Kuldabryr útistig-útveggur	0,0	0,60	0,00
Kuldabryr við glugga	29,4	0,04	1,18
Kuldabryr við hurðir	15,0	0,04	0,60
Sökkull undir útvegg	55,2	0,48	15,14
Sökkull undir innevegg	7,8	0,46	4,61
Aðrar	0,0		0,00
Kuldabryr Σ ψ·L			30,5

ORKURAMMI (Tafli 1)	232	Krafa
RAUNTAP GEGNUM HJÚP OG BOTNPLÖTU (Tafli 2)	187	
TAP GEGNUM KULDABRÝR (Tafli 3)	31	
Tafli 2+3	218	Raun
Er Krafa/Raun > 1,0?	1,07	Í lagi

Grein 13.2.4	Leidditap á fermetra gólfs pr. °C	1,45	W/m² °C	U-gildi gluggaferja
Grein 13.3.2 <td>Utveggir, vegið meðaltal</td> <td>0,57</td> <td>í lagi</td> <td>Opnilegr. tag 1,90</td>	Utveggir, vegið meðaltal	0,57	í lagi	Opnilegr. tag 1,90



Niðurstaða	Value	Unit
Orkurammi	232	W/K
Rauntap	218	W/K
Leiðnitap á ferm. gólfs	1,45	W/m² °C
Útveggir, vegið meðaltal	0,57	W/m² K
Aflþörf	11.185	W
Varmaþörf	40.461	kWh/ár

**Pro-Ark Teiknistofa**

Víðibrekka 38

4-15-057

Skráningartafli/Varmatap

Eiríkur Vignir Pálsson BFI Kt: 010875-4179

*[Signature]*  
 Kjartan Sigurbjartsson BFI Kt: 190275-5319

Teikn. Author

Dags. 04.02.2016

Mkv.

Bláaest A2